



PVC pion KS K1  
Kabel grzewczy

Centrala wentylacja nawiewno- wylwiewna  
-masa 685 kg  
-wymary 1700x1300x2600  
-nagrzewnica 51,4 kW  
-wentylator nawiewny - pobór mocy elektrycznej 1,36 kW  
-wentylator wylwiewny - pobór mocy elektrycznej 0,34 kW

Legenda:

- - kanał nawiewny
- - kanał wylwiewny

SZCZEGÓŁ "A"  
H=40,3 kPa  
DN32 2,261m³/h  
DN32

<b>SANIPROJEKT</b>		25-112 Kielce, ul. Starowapiennikowa 42a/61 tel. +48 41 346 35 39; tel. kom. 500 228 860 biuro@saniprojekt.pl	
Temat:	Projekt wykonawczy "Remontu pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7", ul. Zimna 16 zlokalizowanej na działce nr ewid. 484, obręb 15.		
Adres:	Kielce, ul. Zimna 16, działki nr ewid. 484, obręb 15		
Faza:	P. W.	Branża:	Sanitarna
Projektował:	mgr inż. Iwona Zalińska	Epr. nr:	SWK.0057/P00S/07
Opracował:	mgr inż. Monika Krzysztofek		
Sprawił:	mgr inż. Paweł Śmiech	Data:	KL-56/2002
Tytuł rysunku:	Instalacje sanitarne- Rzut dachu	Skala:	1:50
			Nr rys. <b>S-10</b>