

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT DACHU

skala 1:50

Czerpnia powietrza

4890m³/h
1500x350

PVC
pion KS K1

Centrale wentylacyjną należy posadowić na
modułowym systemie
podpór dachowych firmy Wälavren lub innym
równoważnym o nie gorszych parametrach
-masa 685 kg
-wymary 1700x1300x2600

1520m³/h
400x200

4890m³/h
800x300

ZAKRES OPRACOWANIA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH		SANIPROJEKT		25-112 Kielce, ul. Starowapiennikowa 42a/61 tel. +48 41 346 35 39; tel. kom. 500 228 860 biuro@saniprojekt.pl	
Temat: Projekt budowlany "Remontu pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7", ul. Zimna16 zlokalizowanej na działce nr ewid. 484, obręb 15.					
Adres: Kielce, ul. Zimna 16, działki nr ewid. 484, obręb 15					
Faza: P. B.		Branża: ARCHITEKTURA		Upr. nr: Podpis:	
Projektował: mgr inż. arch. Andrzej Wojarski		nr upr. KL - 32/89			
Opracował:					
Sprawdził: mgr inż. arch. Angelika Chyb		nr upr.212/SWOKK/2015			
Tytuł rysunku: Rzut dachu		Data: 04.2018		Skala: 1:50 Nr rys. S-4	